

外貿協會台北南港展覽館 2 館 外借活動電器承裝廠商管理規定

2019/4/2

為維護南港展覽館 2 館用電安全，謹訂定本規定，凡於本館辦理活動主辦單位之大會電器承裝廠商(以下簡稱大會電工)，均應符合以下資格並遵守以下規定。

一、資格限制：

大會電工登記或設立之證明(如公司登記或商業登記證明文件)，其營業項目含電器承裝業(E601010)、電器安裝業(E601020)及電纜安裝工程業(E603010)。

二、工作人員學、經歷條件：

大會電工現場工作人員須具有乙種電匠以上或相關電氣技術士或高職以上機電相關科系畢業具水電相關工作 3 年以上經驗。

三、設備材料標準及施工規範：

(一)大會電工之設備或材料須符合 CNS 國家標準或其它國家電機標準，施工方式須遵守「電工法規」及政府相關法令。

(二)大會電工引接本館電源後需設分路開關，分路開關額定電流須小於前側本館分路開關額定電流。

四、配合本館相關用電安全檢查作業：

活動期間大會電工須派符合資格之工作人員，於送電前配合本館實施電力故障事先預防檢查作業，於綵排前實施最高負載測試檢查及測試完成後，填具檢查報表及供

電申請單申請供電，供電期間需有專人全程在場負責維護展場電氣安全(包含燈光、音響、視訊及插座等二次側線路)。若因故無法配合實施電力故障事先預防檢查作業或因施工不良造成活動中斷或任何生命財產之意外損失，概由大會電工自行負責。

五、提供本館相關資料：

大會電工須提供本館每次活動現場負責工作人員及聯絡電話等資料以方便隨時聯繫，並另須提供展場電力配置圖，內容須詳載電壓、無熔絲開關額定電流、使用用途及電源回路編號等資料供本館備查。

六、緊急事故斷電處理：

若活動現場發生電氣事故造成火災，本館為避免災情擴大，可立即告知主辦單位配合關閉電源，大會電工現場工作人員必須配合辦理。

七、扣點及罰款機制：

大會電工若發生以下施工不良或不符本館相關規定，經本館書面通知扣點達 40 分者，將列入本館不良紀錄大會電工名單，3 年內不得進入本館施工。

(一)工作人員不符合本館規定，每次扣點 5 分。

(二)設備、材料及施工方式不符合「電工法規」及政府相關法令，每次扣點 5 分。

(三)引接本館電源後未設分路開關，每次扣點 10 分。

(四)分路開關額定電流未小於前側本館分路開關額定電流者，每次扣點 5 分。

(五)未能配合本館實施電力故障事先預防檢查作業、綵排

前實施最高負載測試者，每次扣點 10 分。

(六)第(二)至(四)項經館方通知後仍未於正式活動前改善者，另加重 50%扣點。

(七)活動期間場地發生線路短路、電氣火災者(包含燈光、音響、視訊及插座等二次側線路)，每次扣點 20 分並扣罰保證金新台幣 5 萬元。

八、獲本館認可無不良紀錄之大會電工(詳如第九條)，如未向本會台北世貿中心展會營運處完成會展裝潢工程承包商登記，須具簽「南港展覽館外借活動大會電器承裝服務同意書」並繳納保證金新台幣 10 萬元，同時提交工作人員清冊、相關證照、學歷、經歷證明及公司登記或商業登記證明文件影本。

九、參考名單

(一)無不良紀錄大會電工

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 1、朝和電業社有限公司 | 聯絡電話：(02)2810-1774 |
| 2、一普機電工程有限公司 | 聯絡電話：(02)2751-7001 |
| 3、助盛實業有限公司 | 聯絡電話：(02)2260-5745 |
| 4、鴻州企業有限公司 | 聯絡電話：(04)2652-8703
(02)2788-2168 |
| 5、西北水電工程有限公司 | 聯絡電話：(02)2726-7572 |
| 6、鴻冠事業有限公司 | 聯絡電話：(02)2498-9513 |

(二)不良紀錄大會電工(扣點達 40 分)

- 1、不符合管理規定。
- 2、曾發生事故。